



STOKA GS5.4
PP 300 - dĺžka 480,0m

STOKA GS5
PP 300 - dĺžka 951 m

STOKA GS5
PP 300 - dĺžka 951m

STOKA GS5.3
PP 300 - dĺžka 266m

- LEGENDA:
- Navrhované gravitačné kanalizácia
 - Navrhované výtlačné potrubie
 - S1 Vstupná šachta betónová DN1000
 - PS Preplachovacia súprava DN50 na tlakovej vetve
 - Navrhovaná gravitačná kanalizačná prípojka DN160 od napojenia na stoku po hraniciu súkromného pozemku
 - Navrhovaná tlaková kanalizačná prípojka d40 od napojenia na tlakovú vetvu po hranici súkromného pozemku
 - Elektrické káble NN
 - Elektrické káble VN
 - Plynovod
 - Vodovod
 - Telekom zamerané
 - Zvlňahový vodovod

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI KRÍŽOVANÍ A SÚBEHU VODOVODU A KANALIZÁCIE PODĽA STN 73 6005/26

	vodovod		kanalizácia	
	krížovanie	súbeh	krížovanie	súbeh
silové káble	0,4 m	0,4 m	0,3 m	0,5 m
plynovod do 0,005 MPa	0,2 m	0,5 m	0,2 m	1,0 m
plynovod do 0,3 MPa	0,2 m	0,5 m	0,5 m	1,0 m
oznamovacie káble	0,2 m	0,4 m	0,5 m	0,5 m
stoka	0,2 m	0,6 m	-	-
vodovod	-	-	0,2 m	0,6 m

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI KRÍŽOVANÍ A SÚBEHU VODOVODU A KANALIZÁCIE PODĽA TPP 906 01

	vodovod		kanalizácia spádová		kanalizácia tlaková	
	krížovanie	súbeh	krížovanie	súbeh	krížovanie	súbeh
plynovod do 0,005 MPa	0,2 m	0,4 m	0,4 m	0,8 m	0,3 m	0,6 m
plynovod do 0,4 MPa	0,2 m	0,5 m	0,4 m	0,8 m	0,3 m	0,6 m

POZNÁMKY:
Inžinierske siete sú zakreslené informatívne. Dodávateľ je povinný pri realizácii rešpektovať skutočnú polohu inžinierskych sietí a postupovať v súlade s STN 73 6005. Pri krížení a súbehu s vedením plynu je potrebné dodržat vzdialenosti podľa TPP 906 01.

VYPRACOVAL Ing. Pavel Štenko KONTROLOVAL Ing. Jaroslava Vašková MESTOR obec Suchá nad Parnou JVS vodaprojekt s.r.o. JVS vodaprojekt s.r.o. I. Štefánikova ulica 010 01 Bratislava e-mail: vodaprojekt@jvs.sk telefon: 021 522 22 22	ZODP. PROJEKTANT Ing. Jaroslava Vašková OKRES (OBVOD) STAVBY Trnava MESTO Suchá nad Parnou PROJEKTANT vodohospodárskej časti JVS vodaprojekt s.r.o., SNP 26, 934 01 Levice, tel.: +421 905 575 607, vaskova.jaroslava@gmail.com	
STAVBA: KANALIZÁCIA OBCE SUCHÁ NAD PARNOU I.etapa	STUPEŇ DSP DATUM 02/2022 MERKA 1:500 Č.VÝKRESU C.1.1	FORMÁT 8x44 Č. ZÁKAZKY VS08/22 Č.SÚPRAVY