

ev.č. prevádzkovateľa: ZoPVV 40/2013

ZMLUVA
O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNÉHO VODOVODU
V OBCI SUCHÁ NAD PARNOU

uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

- 1. OBJEDNÁVATEĽ :** Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou č. 68, 919 01 Suchá nad Parnou
zastúpený: Ing. Daniela Balážová, PhD. – starostka obce
bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Trnava
číslo účtu: 4320-212/0200
IČO: 00 313 009
DIČ: 2021175695
osoba oprávnená konať a podpisovať vo veciach zmluvy:
Ing. Daniela Balážová, PhD. – starostka obce

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „vlastník“)

a

- 2. PREVÁDZKOVATEĽ :** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
zastúpený : Ing. Marekom Gálikom, PhD., predsedom
predstavenstva a.s.,
Ing. Tiborom Kosákom, PhD., podpredsedom
predstavenstva a.s.,
bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Piešťany
číslo účtu : 27 3002 – 212/0200
IČO : 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH : SK2020172264,
osoby oprávnené konať a podpisovať vo veciach zmluvy :
Ing. Marek Gálik, PhD., Ing. Tibor Kosák, PhD.
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
v oddieli : Sa, Vložke č. 10263/T.

(ďalej len „prevádzkovateľ“)



Článok II. ÚČEL ZMLUVY

1. Prevádzkovateľ má podľa výpisu z obchodného registra vo svojom predmete podnikania: zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti a prevádzkovať uvedené verejné vodovody.
2. Objednávateľ je výlučným vlastníkom vodnej stavby „Obecný vodovod II. etapa“ vybudovanej v katastrálnom území obce Suchá nad Parnou a pozostávajúcej z::

2.1. Vodovod

Vetva A	PVC DN 225 dĺžky 180,5 m
Vetva A2	PVC DN 150 dĺžky 625 m
Vetva A2-1	PVC DN 150 dĺžky 306 m
Vetva A2-1	PVC DN 150 dĺžky 181 m, na potrubí je uchytený vyhľadávací vodič
Vetva A2-1-1	PVC DN 100 dĺžky 660 m, na potrubí je uchytený vyhľadávací vodič
Vetva A9	PVC DN 150 dĺžky 789 m
	liatina DN 150 dĺžky 18 m
Vetva A 9-1	PVC DN 100 dĺžky 190 m
Vetva A 9-2	PVC DN 100 dĺžky 219 m
Vetva A 9-3	PVC DN 100 dĺžky 820 m

2.2. Vodárenská čerpacia stanica ČS 3 – ATS – Vetva A9 pri škole

2.3. Vstupná šachta – prepoj z PVC na liatinu

2.4. Výstupná šachta – prepoj z liatiny na PVC

2.5. ČS 2 – automatická tlaková stanica – typ FATS 3 CR 10-6 FMD a 3 ks čerpadiel

2.6. elektrická káblová prípojka NN pre ČS 2

Na trvalé užívanie jednotlivých častí vodnej stavby boli vydané nasledovné povolenia:

- povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby „Obecný vodovod II. etapa“ – č. G2009/02404/ŠVS/Mig zo dňa 29.10.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.11.2009, vydal Obvodný úrad životného prostredia Trnava – Odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody,
- povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby „Obecný vodovod II. etapa“ – č. G2012/01431/ŠVS/Dur zo dňa 03.07.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.07.2012, vydal Obvodný úrad životného prostredia Trnava – Odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny,
- povolenie na trvalé užívanie vodnej stavby „Obecný vodovod II. etapa, Suchá nad Parnou – vetva A2-1, vetva A2-1-1, ČS2-ATS“ – č. 2013/1411/St zo dňa 17.04.2013, vydal Obvodný úrad životného prostredia Trnava – Odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia obvodu.

3. Vzhľadom na predmet činnosti prevádzkovateľa, objednávateľ so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Suchej nad Parnou zo dňa 13.06.2013 odovzdáva a prevádzkovateľ preberá do správy verejnú sieť vodovodu podľa článku II. ods. 2 tejto zmluvy, v rozsahu a v stave uvedenom v stanoviskách prevádzkového závodu Trnava zo dňa 06.06.2013 a poveruje prevádzkovateľa odborným prevádzkovaním verejného vodovodu. Prevádzkovateľ súhlasí s prevzatím verejnej siete vodovodu do správy a zaväzuje sa prevádzkovať verejný vodovod v zmysle spracovaného a odsúhlaseného prevádzkového poriadku a užívacích povolení na prevádzku.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je prevzatie a prevádzkovanie verejného vodovodu v rozsahu podľa článku II. ods. 2. a ods. 3 tejto zmluvy.

Článok IV. TERMÍN PLNENIA

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany dohodli výpovednú lehotu v trvaní 3 mesiace, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
3. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou podstatným spôsobom, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane.
4. Odstúpením od zmluvy, zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky.
5. Zmluvné strany sa dohodli na písomnom odstúpení od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj v týchto prípadoch:
 - ak druhá zmluvná strana vstúpi do likvidácie a/alebo,
 - ak na majetok druhej zmluvnej strany je vyhlásený konkurz, alebo je návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutá z dôvodu nedostatku majetku.

Článok V. CENA ZA PREVÁDZKOVANIE

1. Cenu za prevádzkovanie vodovodnej siete stanovuje výška vodného za 1 m³ dodanej pitnej vody, ktorú upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím, podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. K cene bude účtovaná príslušná sadzba DPH. Vyinkasované čiastky sú majetkom prevádzkovateľa ako úhrada za poskytnuté služby – prevádzkovanie verejného vodovodu.
2. Úprava ceny za dodávku pitnej vody bude zverejňovaná masovokomunikačnými prostriedkami pri zmene ceny za dodávku pitnej vody v príslušnom roku.
3. V prípade zrušenia osobitných cenových predpisov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bude cena vody stanovená kalkulačným vzorcom, do ktorého budú zahrnuté náklady na výrobu a dodávku pitnej vody, ktorú vypracuje prevádzkovateľ a odsúhlasí ju objednávatel.
4. Fakturácia pre jednotlivých spotrebiteľov bude vykonávaná na základe odpočtu stavov merných zariadení – vodomero, výnimočne technickým prepočtom, ktoré vykoná prevádzkovateľ. Ak sa určuje množstvo vody dodanej verejným vodovodom meradlom – vodomerom, vodomer musí spĺňať požiadavky určené osobitným predpisom, zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o znení a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

5. Jednotlivé faktúry budú obsahovať údaje v zmysle platného znenia zákona o DPH, pričom splatnosť DPH sa riadi týmto zákonom. Zmluvné strany dohodli splatnosť týchto faktúr do 14 dní odo dňa doručenia spotrebiteľovi.
6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje znášať náklady spojené s opravami predmetu zmluvy podľa článku II. a III. tejto zmluvy do výšky 1500,- € (pri jednej oprave), pričom k realizácii každej prípadnej opravy bude prizvaný zástupca objednávateľa. Pokiaľ náklady na opravu presiahnu čiastku 1500,- € (za jednu opravu), sumu nad uvedený limit sa zaväzuje zaplatiť objednávateľ, pričom uvedené sa prevádzkovateľ zaväzuje objednávateľovi preukázať hodnoverným spôsobom.

Článok VI. PRERUŠENIE ALEBO OBMEDZENIE DODÁVKY VODY VEREJNÝM VODOVODOM

Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu z dôvodov a za podmienok uvedených v ustanovení § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v platnom znení.

Článok VII. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

1. Prevádzkovateľ sa v rámci prevádzkovania vodovodnej siete zaväzuje vykonávať tieto činnosti :
 - prevádzkovať verejný vodovod v súlade s osobitnými predpismi, všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom verejného vodovodu a podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy,
 - viesť majetkovú a prevádzkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a na požiadanie poskytovať údaje z tejto evidencie vlastníčkovi verejného vodovodu,
 - zabezpečovať archivovanie údajov z prevádzkovej evidencie najmenej po dobu desiatich rokov,
 - bezodplatne stanoviť technické podmienky pripojenia alebo odpojenia nehnuteľností na verejný vodovod,
 - bezodplatne stanoviť technické podmienky na zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky,
 - bezodplatne poskytnúť technické podklady na zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky,
 - za odplatu vydávať stanoviská k projektovým dokumentáciám týkajúcich sa ďalšej výstavby nehnuteľností alebo inej investičnej činnosti,
 - za odplatu zakresliť smer a výšku podzemného potrubia do projektovej dokumentácie,
 - vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu vodovodu, spracovanie návrhov na obnovu časti vodovodu alebo návrhov na údržbu a opravy stavebnej a technologickej časti,
 - na svoje náklady zabezpečovať bežnú údržbu a opravy,
 - bezodplatne odovzdať objednávateľovi (vlastníkovi) v dotknutých oblastiach na ich vyžiadanie prehľad a hodnoty sledovaných ukazovateľov kvality vody najneskôr do 30 dní odo dňa vyžiadania,

- umožniť prístup k verejnému vodovodu a umožniť odber hasičským jednotkám pri požiarnej zásahu,
 - umožniť prístup k objektom a zariadeniam verejného vodovodu osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších zmien a predpisov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a spĺňajú kritériá ustanovené osobitnými predpismi,
 - bezodplatne poskytovať vlastníčkovi verejného vodovodu údaje podľa § 15 ods. 6 a ďalšie údaje súvisiace s prevádzkovaním verejného vodovodu uvedené v písomnej zmluve,
 - plniť si ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení.
2. Prevádzkovateľ má právo vykonávať na verejných plochách výkopové práce súvisiace s opravou vodovodu tak, aby po ukončení prác boli dotknuté verejné plochy uvedené do pôvodného stavu.
 3. Osoby poverené prevádzkovateľom majú právo vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov za účelom zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu, zistenia stavu meradla alebo jeho montáže, demontáže, opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vody, zistenia technického stavu vodovodných prípojk a na kontrolu činností a monitoring v ochranných pásmach vodárenského zdroja.
 4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na svoje náklady rozbory dodávanej pitnej vody v zmysle platných predpisov.
 5. Prevádzkovateľ sa prihlási na odber elektrickej energie a bude platiť náklady spojené s odberom elektrickej energie, ktoré budú tvoriť nákladovú položku prevádzkovateľa.
 6. Prevádzkovateľ je povinný sledovať náklady, ktoré vzniknú počas fakturačného obdobia pričom ak tieto náklady budú preukázateľne vyššie ako fakturácia vodného pre spotrebiteľov, je prevádzkovateľ povinný ich predložiť objednávateľovi formou celoročného vyúčtovania do 2 (dvoch) mesiacov od posledného celoročného odpočtu. Rozdiel medzi preukázateľne vyššími nákladmi a fakturovaným vodným pre spotrebiteľov, bude fakturovaný objednávateľovi tak, aby prevádzka vodovodu nebola stratová.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodovať o spôsobe a podmienkach pripojenia na verejný vodovod s novými odberateľmi vody a uzatvárať s nimi písomné zmluvy o dodávke vody.
 8. Prevádzkovateľ je povinný požiadať úrad, ktorý je orgánom štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví s celoslovenskou pôsobnosťou, o registráciu v súlade s § 23 ods. 1 a nasl. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1. Zo zákona č. 442/2002 Z. z. v platnom znení vyplýva, že vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom. Vlastník vodovodnej prípojky je povinný zabezpečovať jej opravy a údržbu na vlastné náklady.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s opravami predmetu zmluvy nad hodnotu 1500,-€ (pri jednej oprave), na základe faktúry predloženej prevádzkovateľom.
3. Námietku proti stanoveniu výšky fakturácie za fakturačné obdobie môže spotrebiteľ uplatniť u prevádzkovateľa do 7 kalendárnych dní od doručenia faktúry. Na žiadosť spotrebiteľa, formou

objednávky, môže byť správnosť vodomera preskúšaná, avšak úhradu za vodné je povinný zaplatiť v stanovenej lehote.

4. Ak sa úradne zistí, že vodomer meral v prípustnej tolerancii, podľa technickej normy, zaplatí spotrebiteľ všetky náklady spojené s demontážou a s preskúšaním vodomera. Ak sa úradne zistí, že vodomer je vadný, náklady zaplatí prevádzkovateľ a spotreba vody bude upravená o zistenú odchýlku podľa "Protokolu o úradnom preskúšaní". Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote vodné.
5. Vlastník vodovodu je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi vodovodu dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie prevádzky vodovodu.
6. Vlastník vodovodu je povinný vyžiadať písomný súhlas od prevádzkovateľa vodovodu, na vykonanie akejkoľvek úpravy alebo iného zásahu (napr. stavebné úpravy) na vodovodnej sieti.
7. Vlastník vodovodu je povinný zabezpečiť vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku verejného vodovodu.
8. Vlastník vodovodu je povinný po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa umožniť pripojenie na verejný vodovod, ak sa pripájaný objekt alebo nehnuteľnosť nachádza na území s vodovodnou sieťou a ak je pripojenie technicky možné.
9. Vlastník vodovodu súhlasí, aby podmienky pripojenia na verejný vodovod, úpravy a rozšírenia verejného vodovodu stanovoval prevádzkovateľ verejného vodovodu.
10. V prípade požiadavky objednávateľa na prevzatie vodnej stavby (inžinierskych sietí), ktorej prevádzkovanie je predmetom tejto zmluvy, do majetku prevádzkovateľa za protihodnotu vo forme akcií prevádzkovateľa a to vo výške vypočítanej znaleckým posudkom, sa objednávateľ zaväzuje usporiadať majetkovoprávne vzťahy s majiteľmi pozemkov, cez ktoré predmetné inžinierske siete vedú.
11. Vlastník vodovodu sa zaväzuje odstrániť všetky poškodenia a nedorobky na predmete zmluvy, ktoré boli prevádzkovateľom spísané v príslušnom stanovisku k prevádzkovaniu vodnej stavby.
12. Obec Suchá nad Parnou ako výlučný vlastník verejného vodovodu, ktorého prevádzkovanie je predmetom tejto zmluvy, v zmysle § 23 od. 1 a nasl. zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach prenáša povinnosť požiadať úrad o registráciu na prevádzkovateľa verejného vodovodu.

Článok IX. OSTATNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a iné nedostatky a nedorobky na jednotlivých zariadeniach vodovodu, ktoré vznikli pri ich výstavbe.
2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú na zverenom majetku živelnými pohromami.
3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na zverenom majetku činnosťou tretích osôb. Náhrady spôsobených škôd zaplatené tými, ktorí škody spôsobia budú príjmami prevádzkovateľa. Pokiaľ páchatel škôd nebude zistený, odstránenie škôd zaplatí objednávateľ.

4. Škody vzniknuté tretím osobám prevádzkou vodovodu (okrem škôd uvedených v ods. 2. tohto článku), pokiaľ boli spôsobené porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, zaplatí prevádzkovateľ.
5. Objednávateľ je povinný zabezpečiť objekty verejného vodovodu proti neoprávnenému vniknutiu tretích osôb.
6. Pre operatívnosť riešenia vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa je :

- **ZA PREVÁDZKOVATEĽA :** Ing. Ján Matejovič
vedúci prevádzkového závodu Trnava
tel.: 033/5536106
fax: 033/5536076
- **ZA OBJEDNÁVATEĽA :** Ing. Daniela Balážová, PhD. – starosta obce
tel.: 033/5580121
mob.: 0905/295617

Vyššie uvedený zodpovedný zástupca za prevádzkovateľa nemá oprávnenie meniť jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy.

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len písomnou formou - dodatkami, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
3. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi zmluvnými stranami pri plnení tejto zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne vzájomným rokovaním za účelom dosiahnutia zmieri.
4. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a predpisov upravujúcich dodávku vody z verejného vodovodu.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, kde každá zo zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
6. V súvislosti s prevádzkovaním verejného vodovodu v rozsahu podľa článku II. ods. 2. a ods. 3 tejto zmluvy odovzdal objednávateľ prevádzkovateľovi nasledovné doklady:
 - Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia
 - Platné revízne správy
 - Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku

- Geodetické a digitálne zameranie
- Stavebné povolenie
- Právoplatné kolaudačné rozhodnutie zo dňa 29.10.2009, 03.07.2012, 17.04.2013
- Preberacia zápisnica stavby medzi zhotoviteľom a odberateľom
- Prevádzkový poriadok v zmysle vyhlášky č. 55/2004 Z. z.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

- Stanovisko prevádzkového závodu Trnava k prevádzkovaniu vodnej stavby zo dňa 06.06.2013 č. 1
- Stanovisko prevádzkového závodu Trnava k prevádzkovaniu vodnej stavby zo dňa 06.06.2013 č. 2
- Stanovisko prevádzkového závodu Trnava k prevádzkovaniu vodnej stavby zo dňa 06.06.2013 č. 3

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovej stránke obce.

9. Táto zmluva v plnom rozsahu nahrádza zmluvu ev. č. prevádzkovateľa ZoPVV č. 60/2010 zo dňa 06.05.2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.12.2010 a Dodatku č. 2 zo dňa 31.12.2012.

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju podpísali oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Suchej nad Parnou, dňa 08.08.2013

V Piešťanoch, dňa 06.08.2013

Za objednávateľa :

Za prevádzkovateľa :

Obec Suchá nad Parnou

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Ing. Daniela Balážová, PhD.
starostka obce Suchá nad Parnou


Ing. Marek Gálik, PhD.,
predseda predstavenstva, a.s.




Ing. Tibor Kosák, PhD.
podpredseda predstavenstva a.s.

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ

akciová spoločnosť
Priemyselná 10
921 79, Piešťany

- 9 - 2 -



Prüfungstermin 10: 02.08.2020

WWW.123/05-第 8 次



- Pri vložení do majetku TAVOS, a.s.
- Pri darovaní do majetku TAVOS, a.s.
- Pri odkúpení do majetku TAVOS, a.s.
- Pri uzavretí zmluvy o prevádzkovaní

Obec : Obec Suchá nad Parnou. Hornorešanská cesta, Obecný vodovod II. etapa
Stavba v zmysle rozhodnutia na trvalé užívanie stavby zo dňa 03.07.2012
„Obecný vodovod“

Stavba : - Vetva vodovodu A2 PVC DN150 v dĺžke ... 625.0m
- Vetva vodovodu A2-1 PVC DN150 v dĺžke ... 306.0m

Prevádzkový závod Trnava PZ TT **potvrdzuje**, že uvedená vodná stavba spĺňa podmienky prevádzkovania a súhlasí, aby naša spoločnosť TAVOS, a.s. vykonávala na tomto majetku prevádzkovú činnosť za podmienky odstránenia zistených závad.

Závady :

- osadiť prípojkové poklopy na všetky zrealizované vodovodné prípojky

V Trnave 06.06.2013

Zástupca závodu : Ing. Matejovič Ján – vedúci závodu
Ing. Matovičová Adriana – prevádzkový technik závodu
Belanský Peter – majster voľovo
Zástupca GR : Ing. Brenk Ján – vedúci TPČ



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Právnymosť: 14 321 P3 P321001

WWW.TAVOS.SK



Vec : Stanovisko prevádzkového závodu Trnava PZ TT s prevádzkovaním vodnej stavby.

- Pri vložení do majetku TAVOS, a.s.
- Pri darovaní do majetku TAVOS, a.s.
- Pri odkúpení do majetku TAVOS, a.s.
- Pri uzavretí zmluvy o prevádzkovaní

Obec : Obec Suchá nad Parnou, IBV Ružová dolina, Vodovod II. etapa
Stavba v zmysle rozhodnutia na trvalé užívanie stavby zo dňa 17.04.2013
„Obecný vodovod“

Stavba :

- Vetva vodovodu A2-1 PVC DN150 v dĺžke ... 181,0m
- Vetva vodovodu A2-1-1 PVC DN100 v dĺžke ... 660,0m
- ČS2 – automatická tlaková stanica
- elektrická káblová prípojka NN pre ČS2

Prevádzkový závod Trnava PZ TT **potvrdzuje**, že uvedená vodná stavba spĺňa podmienky prevádzkovania a **súhlasí**, aby naša spoločnosť TAVOS, a.s. vykonávala na tomto majetku prevádzkovú činnosť za podmienky odstránenia zistených závad.

Závady :

- osadiť prípojkové poklapy na všetky zrealizované vodovodné prípojky
- zrealizovať odvetranie ČS2 /VŠ pri kaplnke/
- z dôvodu BOZP osadiť nerezový rebrik do VŠ ČS2 /l. č. je osadený hliníkový, výsuvný/.

V Trnave 06.06.2013

Zástupca závodu : Ing. Matejovič Ján – vedúci závodu
Ing. Matovjčová Adriana – prevádzkový technik závodu
Belanský Peter – majster vodovodu
Zástupca GR : Ing. Brenk Ján – vedúci TPC